

Goleniów, 11.05.2017r.

Znak sprawy: WOZ/ZP/3/D/2017

**Do wszystkich Wykonawców  
zainteresowanych udziałem w postępowaniu****DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  
NA POTRZEBY WODOCIĄGÓW ZACHODNIOPOMORSKICH Sp. z o.o. W GOLENIOWIE NA ROK 2017**

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, jako Zamawiający informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym wpłynęły pytania do warunków zamówienia.

Zgodnie z zapisem rozdziału XIV pkt. 4 i 5 zapytania oraz wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień wyłączonych spod rygorów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do warunków zamówienia i przekazuje ich treść wszystkim Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu.

Dodatkowo treść pytań i odpowiedzi została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.woz.pl](http://www.woz.pl)

**Pytanie 1.**

Dot. Pakietu nr II pkt. 2 i Pakietu nr III pkt. 3

Czy dopuszczają Państwo rozwiązanie bez wkrętki mosiężnej, które jest korzystniejsze z uwagi na brak możliwości wykręcenia?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale III pkt.2 Zapytania ofertowego Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. W związku z powyższym, po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania (karta równoważności), że proponowane inne rozwiązania dla produktów, w tym przypadku bez wkrętki mosiężnej spełni wszystkie wymagania zarówno pod względem technologicznym jak i jakościowym.

**Pytanie 2.**

Dot. Pakietu nr II pkt.4 i pakietu nr III pkt.6

Czy dopuszczają Państwo trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym posiadającym podcięcia pod oringi, które w żaden sposób nie osłabiają jego wytrzymałości, ponieważ trzpień zasuwany jest zawsze osłabiony przez najmniejszą z jego średnic. A ta najmniejsza średnica nie występuje w miejscu podcięcia oringów, a na wyjściu trzpienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania trzpienia ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym posiadającym podcięcia pod oring. Zamawiający preferuje inne dostępne rozwiązania nie powodujące naruszenie struktury trzpienia, co może powodować osłabienie jego wytrzymałości oraz obniżyć odporność na korozję.


**Pytanie 3.**

Czy wymagają Państwo Certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą, potwierdzającego wykonanie badań: grubość powłoki farby epoksydowej, odporność powłok lakierniczych na przebicie napięcia 3000V, odporność powłoki na uderzenia z wysokości 1m z pracą uderzeniową 5Nm, kontroli czystości powierzchni odlewu wymagana minimum SA2, które świadczą o jakości powłoki lakierniczej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami z załącznika nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający określił wymagane dokumenty, które musi dostarczyć Wykonawca. Jednym z tych dokumentów są między innymi Aprobata Techniczne. W związku z powyższym Zamawiający wymaga przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych w załączniku nr 4.

**UWAGA! Odpowiedzi stanowią modyfikację zapytania ofertowego i są jego integralną częścią.**

SAMODZIELNY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr inż. Monika Brdoń