

Pyrzyce, 13.08.2018 r.

DECYZJA NR 182/HK-77/18
(dotyczy wodociągu w Derczewku)

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1261 z późn. zm.), art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), §3 ust 3, § 21 ust.1, 3, 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po przeanalizowaniu wyników badania wody z **wodociągu w Derczewku** (sprawozdanie z badań nr 1251/07/2018 z dnia 19.07.2018 r. wykonanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie) oraz wniosku „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. ul. I-ej Brygady Legionów 8, 72-100 Goleniów z dnia 20.07.2018 r. znak: WZ/TOS/531/4679/2018/HM, uzupełnionego w dniu 24.07.2018 r. po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

orzeka, iż woda z wodociągu w Derczewku , o zwiększonej zawartości manganu może być warunkowo dopuszczona do spożycia **do dnia 31.08.2018 r.** , przy czym ustala się, że poziom manganu w wodzie nie może przekraczać 100 µg/l.

oraz zobowiązuje „Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I-ej Brygady Legionów 8, 72-100 Goleniów do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu w Derczewku , w zakresie zawartości manganu, do wymagań załącznika nr 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), od dnia **01.09.2018 r.**

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy wody pobranej z wodociągu w Derczewku w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.07.2018 r. (sprawozdanie z badań nr 1251/07/2018 z dnia 19.07.2018 r.) wykazały ponadnormatywną zawartość manganu – 90 µg/l, podczas gdy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), przewiduje poziom manganu – do 50 µg/l .

W związku z tym woda z w/w ujęcia nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia.

Pismem z dnia 20.07.2018 r. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie wniosła o warunkowe dopuszczenie wody do spożycia produkowanej przez wodociąg w Derczewku przy zawartości manganu do 100 µg/l, a mętności. Poinformowano również o prowadzonych działaniach naprawczych w celu uzyskania prawidłowej jakości wody i że dotychczas prowadzone działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Zgodnie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego uznano, iż ze względu na rodzaj przekroczeń norm możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Derczewku o podwyższonej zawartości manganu do 31.08.2018 r.

W związku z tym należało nałożyć na „Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I-ej Brygady Legionów 8, 72-100 Goleniów obowiązek dostarczenia z wodociągu w

Derczewku, w terminie od dnia 01.09.2018 r. wody odpowiadającej warunkom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Biorąc pod uwagę rodzaj uchybień i co za tym idzie czas niezbędny do ich usunięcia oraz zagrożenie jakie powodują Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach uznał, że termin – do dnia 01.09.2018 r. będzie odpowiedni do podjęcia działań zmierzających do wykonania przedmiotowego obowiązku.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 127 a § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna (nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy- art. 16 § 1 Kpa) i prawomocna (nie można jej zaskarżyć do sądu- art. 16 § 3 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Otrzymują:

1. Zobowiązany
2. Gmina Lipiany
3. A/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pyrzycach
mqr Monika Wróbel