

TOS  
18.10.2018  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Łobzie, 73-150 Łobez  
ul. Niepodległości 66/2



Łobez, dnia 12.10.2018r.

**Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów**

Dotyczy decyzji:  
PS-HK/257/7/2018 z dnia 26.09.2018r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie** w związku z decyzją z dnia 26.09.2018r. Nr PS-HK/257/7/2018 w sprawie wykonania obowiązków nałożonych w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 z rygiorem natychmiastowej wykonalności, po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach Nr 455095/18/SCZ/2, 455096/18/SCZ/2, 455097/18/SCZ/2 i 455098/18/SCZ/2 z dnia 12.10.2018r. oraz po analizie podejmowanych w tym czasie działań naprawczych dot. wodociągu Mołdawin, gm. Radowo Małe informuje, że jakość wody przeznaczonej do spożycia w miejscowościach Mołdawin, Mołdawinek i Maliniec spełnia wymagania mikrobiologiczne w zakresie badanych wyróżników mikrobiologicznych: liczby bakterii grupy coli, liczby bakterii Escherichia coli oraz liczby enterokoków kałowych - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i **stwierdza przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Mołdawin, gm. Radowo Małe.**

**W załączeniu:**

1. Sprawozdania z przeprowadzonych badań: *brak*  
Nr 455095/18/SCZ/2, 455096/18/SCZ/2, 455097/18/SCZ/2 i 455098/18/SCZ/2 z dnia 12.10.2018r.

**Otrzymują :**

1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów *Nr 10 KOMUNIKAT*
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie  
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin (wersja elektroniczna)
3. A/a

**Do wiadomości:**

1. Wójt Gminy Radowo Małe, 72-314 Radowo Małe
2. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łobzie,  
ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
3. HŻŻiPU w m.
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łobzie  
ul. Spokojna 5, 73-150 Łobez

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Łobzie  
mgr inż. Teresa Witczak