

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łobzie, 73-150 Łobez
ul. Niepodległości 66/2



Łobez, dnia 10.05.2019r.

TOS
16.05.2019

DECYZJA Nr PS-HK/ 143 /5 /D/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie na podstawie :
art. 4 ust 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59),
art. 5 ust.1, 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152.)
§ 3 ust.1 pkt 1 i 3, § 21 ust 1 pkt. 3 i ust. 3 pkt 1 oraz załącznik nr 1 część C tabela 2
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
w oparciu o sprawozdanie nr 624/03/2019 z dnia 29.03.2019r. (kontrola wewnętrzna-
wartość mętności M-1,56 NTU, Mieszewo- Stacja uzdatniania Wody- punkt poboru
wody uzdatnionej, wyjście na sieć) oraz po wszczętym w dniu 11.04.2019r.
postępowaniu administracyjnym wobec Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.,
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów i rozważeniu stopnia zagrożenia dla
zdrowia ludzi

o r z e k a :

iż woda do spożycia z wodociągu Mieszewo, gm. Węgorzyno **może być warunkowo dopuszczona do spożycia do dnia 10.06.2019r.** pod warunkiem, że wartość mętności nie będzie większa niż 1,6 NTU

W związku z powyższym **nakazuje:**

wykonanie przez : **Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.,**

ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów

odpowiedzialne za jakość wody z **wodociągu Mieszewo, gm. Węgorzyno**
następujących czynności (obowiązków):

1. Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Mieszewo, gm. Węgorzyno w zakresie wartości mętności tj. nie więcej niż 1,6 NTU do wymagań załącznika nr 1 część C tabela 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294) w terminie **do 10.06.2019r..**
2. Zobowiązuje do poinformowania konsumentów o jakości wody zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).
3. Powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o zakończeniu działań naprawczych i okazanie sprawozdania z badań potwierdzającego ich skuteczność w terminie **do 10.06.2019r.**

UZASADNIENIE

W dniu 25.03.2019r. próbkobiorca Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia pobrał próbkę wody z wodociągu Mieszewo, gm. Węgorzyno, Stacja Uzdatniania Wody- punkt poboru wody uzdatnionej, wyjście na sieć. Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody Nr 624/03/2019 z dnia 29.03.2019r., w wodzie do spożycia z wodociągu Mieszewo, gm. Węgorzyno stwierdzono podwyższoną zawartość mętności: 1,56 NTU, co jest niezgodne z wymaganiami sanitarnymi, określonymi w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Zgodnie z § 3 ust. 3. w/w rozporządzenia podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla:

- 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 2) dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 3) substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 w/w rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust.1 stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W dniu 11.04.2019r. wszczęto postępowanie administracyjne wobec Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów. Strona w piśmie z dnia 05.04.2019r. otrzymanego w dniu 09.04.2019r. poinformowała o podjętych działaniach naprawczych, które miały spowodować poprawę jakości wody w zakresie mętności do dnia 25.04.2019r. Jednocześnie w dalszym ciągu prowadzone są przez stronę działania mające na celu usunięcie podwyższonej mętności.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie uznał, iż ze względu na rodzaj przekroczeń wartości parametrycznej dla zawartości mętności stwierdzona niezgodność nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia.

W myśl art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1152) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. W związku z powyższym należało na Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów nałożyć obowiązek doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym z w/w wodociągu do wartości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) nie później niż do dnia 10.06.2019r. W ocenie Inspektora, termin określony na wstępie jest wystarczający do wykonania nałożonych obowiązków, uwzględnia jednocześnie potrzebę możliwie szybkiego zapewnienia wody o właściwej jakości zdrowotnej. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny stwierdza się, że naruszenie wymagań zdrowotnych nastąpiło z przyczyn zależnych od strony, co stanowi przesłankę do wydania decyzji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. z 2019r., poz. 59) nakazującej usunięcie uchybień.

POUCZENIE

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (j. t. Dz. U. z 2018r. , poz. 2096 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawdłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne i nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Otrzymują:

1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Węgorzyna
ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łobzie
A. Jakubowska
mgr inż. Aneta Jakubowska

