

**DECYZJA NR 94/HK-48/21**  
( dotyczy wodociągu w Swochowie )

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust 1 i oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 5 ust 1, art.12 ust 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ), § 3 ust. 1, § 21 ust. 1, ust.4 ust.7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz art. 104 § 1 , art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 ), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 19.07.2021 r. z wodociągu w Swochowie ( sprawozdanie z badań nr SP/BM/PW/1061Q/21 z dnia 21.07.2021 r.) wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie) oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

orzeka, iż woda z **wodociągu w Swochowie**, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 5 jtk w 100 ml wody wody może być warunkowo dopuszczona do spożycia **do dnia 01.08.2021 r.**

i nakazuje „**Wodociągi Zachodniopomorskie**” Sp. z o.o. ul. I-ej Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów

1. skuteczne poinformowanie odbiorców wody z ww. wodociągu o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia, prowadzonych działaniach naprawczych, w tym dezynfekcji i konieczności jej przegotowywania przed spożyciem;
2. podjęcie skutecznych działań naprawczych, w tym dezynfekcji zmierzających do poprawy jakości wody produkowanej przez wodociąg w Swochowie oraz zapewnienie nie później niż od dnia 02.08.2021 r. wody odpowiadającej pod względem mikrobiologicznym wymaganiom dla wody do spożycia przez ludzi, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**Decyzji w zakresie punktu 1,2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.**

**Uzasadnienie**

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranej w dniu 19.07.2021 r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu w Swochowie wykazały obecność bakterii grupy coli na sieci - w punkcie zgodności 5 jtk w 100 ml wody (sprawozdanie z badań nr Sp/BM/PW/1061Q/21 z dnia 21.07.2021 r.). W badanej próbce nie stwierdzono obecności *Escherichia coli* i enterokoków kałowych.

Uzdatniona woda dostarczana konsumentom nie powinna zawierać bakterii grupy coli. Wykazanie ich obecności wskazuje na nieodpowiednie uzdatnienie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną ilość substancji odżywczych.

W związku z obecnością bakterii grupy coli w wodzie z wodociągu w Swochowie w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie odpowiada ona wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego . Zgodnie z § 21 ust. 1, ust.4 ust.7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach o których mowa w ust.2-4. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Uznano, po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego, iż ze względu na rodzaj przekroczeń norm możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg w Swochowie, po przygotowaniu, do czasu przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych. Zgodnie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

W związku z powyższym należało nałożyć na „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. obowiązek doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym z ww. wodociągu do wartości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie później niż od dnia 02.08.2021 r. Termin wykonania tego obowiązku wyznaczono na dzień 02.08.2021 r., uznając, że jest odpowiedni do podjęcia skutecznych działań naprawczych. Ustalając ten termin wzięto pod uwagę także interes społeczny w jak najszybszym doprowadzeniu wody do właściwej i bezpiecznej jakości.

Mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny stwierdza się, że naruszenie wymagań zdrowotnych nastąpiło z przyczyn zależnych od strony, co stanowi przesłankę do wydania decyzji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nakazującej usunięcie uchybień.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji w zakresie punktu 1,2 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 127 a § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna (nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy- art. 16 § 1 Kpa) i prawomocna (nie można jej zaskarżyć do sądu- art. 16 § 3 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa ze względu na nadanie decyzji w zakresie punktu 1,2 decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji w zakresie punktu 1,2 decyzji.

Otrzymują:

1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I-ej Brygady Legionów 9  
72-100 Goleniów
2. Gmina Bielice – c PUAP
3. A/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Pyrzycach  
*Iga*

*mgr Iga Sindrewicz*