



Goleniów, 01.10.2021r.

NHK.9020.2.36.2021

Dot. wodociągu Budzień

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie działając na podstawie:

1. art. 27 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195),
2. art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735), dalej „Kpa”

po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora ds. Controllingu i Analiz Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie z dnia 30.09.2021r. znak: WZ/TOŚ/557/6570/2021/PM w sprawie zmiany decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie z dnia 20.09.2021r. znak NHK.9020.2.36.2021 zmieniającej decyzję z dnia 03.09.2021r. znak NHK.9020.2.36.2021

orzeka

zmienia decyzję NHK.9020.2.36.2021 z dnia 20.09.2021r. zmieniającą decyzję z dnia 03.09.2021r. znak NHK.9020.2.36.2021 wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie, w ten sposób, że: termin realizacji obowiązków wymienionych w punkcie 1,2 decyzji ustala do dnia **02.11.2021r.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej w ramach nadzoru w dniu 12.07.2021r. z wodociągu Budzień (miejsce poboru: sieć – Budzień 7- nr próbki ŚR/K/1244/21) wykazała zwiększone wartości indeksu nadmanganianowego. W związku z tym woda z ww. wodociągu nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przewidzianych w rozporządzeniu Ministra z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję warunkowo dopuszczającą wodę do spożycia przez ludzi z wodociągu Budzień w terminie do dnia 20.09.2021r., przy czym wartość indeksu nadmanganianowego nie może przekraczać 7mg/l O₂ w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 20.09.2021r. do tutejszej Stacji wpłynął wniosek Dyrektora ds. Technicznych Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie z dnia 17.09.2021r. znak: WZ/TOŚ/532/6179/2021/PM o przedłużeniu terminu realizacji obowiązków nałożonych ww. decyzją administracyjną do dnia 30.09.2021r.:

1. orzekającą, iż woda z wodociągu Budzień o zwiększonej wartości indeksu nadmanganianowego może być warunkowo dopuszczona do spożycia do dnia

20.09.2021r., przy czym ustala się, że wartość w wodzie przeznaczony do spożycia indeksu nadmanganianowego nie może przekraczać 7mg/l O₂,

2. zobowiązującą Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 8-10, by najpóźniej od dnia 21.09.2021r. dostarczało z wodociągu Budzień wodę odpowiadającą wymaganiom dla wody przeznaczony do spożycia przez ludzi, w zakresie wartości indeksu nadmanganianowego.

Strona poinformowała o długim czasie oczekiwania na sprawozdanie z badań, które zostanie wysłane niezwłocznie po jego uzyskaniu.

W związku z powyższym w dniu 20.09.2021r. wydana została decyzja znak: NHK.9020.2.36.2021 zmieniająca decyzję z dnia 03.09.2021r. znak: NHK.9020.2.36.2021 w zakresie terminu wykonania ww. obowiązków decyzji w ten sposób, że termin realizacji tych obowiązków ustalono do dnia 30.09.2021r.

Pismem z dnia 30.09.2021r. znak: WZ/TOS/557/6570/2021/PM Strona wniosła o przedłużenie terminu realizacji obowiązków nałożonych decyzją do 02.11.2021r. załączając jednocześnie sprawozdanie z jakości wody nr 522929/21/SCZ/Z1 świadczące o poprawie jakości wody pod względem zawartości indeksu nadmanganianowego (5,4±1,6mg/l O₂) informując, że w dalszym ciągu prowadzone są działania mające na celu usunięcie podwyższonej utlenialności.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie uznał argumenty zawarte we wniosku zobowiązanego za zasadne, co do zmiany terminu wykonania obowiązków i postanowił jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna (nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – art. 16 § 1 Kpa) i prawomocna (nie można jej zaskarżyć do sądu - art. 16 § 3 Kpa).



~~Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Goleniowie~~
~~mgr Marek Frydrych
specjalista zdrowia publicznego~~

Otrzymują:

1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Stepnicy