



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach

HK.9020.6.2025

Police, dnia 21 stycznia 2026 r.

Wójt Gminy Dobra
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra



Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Grzecznic

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), w związku z § 21 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej z ujęcia wody w Grzecznic, tj. Spr/BM/PW/12-Q/26 z dnia 15.01.2026 r., Spr/ŚR/K/164-Q/26 oraz Spr/ŚR/K/165/26 z dnia 20.01.2026 r. a także w związku z decyzją z dnia 14.11.2023 r., znak: HK.9011.3.60.2023 zmienioną w dniu 21 stycznia 2026 r. w zakresie terminu wykonania obowiązków nałożonych na podmiot odpowiedzialny za jakość wody stwierdza w dalszym ciągu warunkową przydatność wody do spożycia, pochodzącej z wodociągu Grzecznic w zakresie parametru barwy.

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z ujęcia wody w Grzecznic, tj. Spr/BM/PW/12-Q/26 z dnia 15.01.2026 r., Spr/ŚR/K/164-Q/26 oraz Spr/ŚR/K/165/26 z dnia 20.01.2026 r. a także w związku z decyzją z dnia 14.11.2023 r., znak: HK.9011.3.60.2023 zmienioną w dniu 21 stycznia 2026 r. w zakresie terminu wykonania obowiązków nałożonych na podmiot odpowiedzialny za jakość wody stwierdza w dalszym ciągu warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznego Grzecznic, gmina Dobra, powiat policki oraz wody uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania Wody w Grzecznic zlokalizowanej na dz. nr 11/6 zaopatrującej wodociąg publiczny Grzecznic do dnia 31 grudnia 2026 r. przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametru barwy na nieprzekraczalnym poziomie do 21 mg/l. Badania przeprowadzane były przez laboratorium posiadające akredytację, tj. Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin. Zgodnie z § 21 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia, przydatności wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa, warunkowej przydatności wody do spożycia lub braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceń dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.

Pouczenie:

Zgodnie z § 26 ust. 4 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. konsumenci uzyskują informacje o jakości wody:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Policach
ul. Kresowa 14 | 72-010 Police
+48 91 424 12 32
psse.police@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-39331-49573-SWWFS-33

- 1) zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub
- 2) z komunikatów umieszczanych na stronie urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotów, o których mowa w § 6 i § 7, jeżeli taka strona jest prowadzona.

- ✓ Załączniki:
- ✓ 1. Komunikat Nr 1/2026
 - ✓ 2. Klauzula informacyjna

Anna Janczura
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Policach

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia - PURDE)
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów (e-Doręczenia - PURDE)