

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie

Łobez, dnia 22.05.2026 r.

HK.903.25.4.2026

**Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.,
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów**

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie na podstawie :
- art. 4 ust 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn.zm.),
- art. 5 ust.1 pkt 4, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2026 r. poz. 605),
- § 3 ust.3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3, ust.5 i ust.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),
- w oparciu o sprawozdanie z badań w ramach kontroli wewnętrznej nr 769/04/2026 z
dnia 04.05.2026 r. oraz po wszczętym w dniu 12.05.2026 r. postępowaniu
administracyjnym wobec Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o., ul. I Brygady
Legionów 8-10, 72-100 Goleniów i rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi
orzeka:

iż woda do spożycia z wodociągu Rogowo, gm. Radowo Małe **może być
warunkowo dopuszczona do spożycia do dnia 21.06.2026 r.** pod warunkiem, że wartość
żelaza nie będzie większa niż 500 µg/l a wartość mętności nie przekroczy 1,4 NTU.

W związku z powyższym **nakazuje:**

wykonanie przez:

**Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.,
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów**

odpowiedzialne za jakość wody z **wodociągu Rogowo, gm. Radowo Małe**
następujących czynności (obowiązków):

1. Podjąć działania naprawcze, celem obniżenia zawartości żelaza i mętności w wodzie
przeznaczonej do spożycia z wodociągu Rogowo, gm. Radowo Małe do wartości zgodnej z
wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) **do dnia 21 czerwca
2026 r.** Poprawę jakości wody udokumentować wynikami badań wody.
2. Zobowiązuje do poinformowania odbiorców wody o warunkowej przydatności wody do
spożycia oraz o planowanych działaniach naprawczych.
3. Zobowiązuje do poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Łobzie o podejmowanych działaniach określonych w pkt. 1 i 2 w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 1 podmioty, o których mowa w § 6-8 podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2026 poz. 605) przedsiębiorstwo odpowiedzialne za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad jej jakością na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa ta w art. 27 ust. 1 stanowi, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W dniu 27.04.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72 – 100 Goleniów wykonały badanie wody z wodociągu Rogowo, gm. Radowo Małe – Stacja Uzdatniania Wody. Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody Nr 769/04/2026 z dnia 04.05.2026 r. w wodzie do spożycia z wodociągu Rogowo, gm. Radowo Małe stwierdzono zawyżoną zawartość żelaza Fe - 1105 µg/l oraz mętności M - 1,38 NTU. Powyższe stanowi naruszenie wymagań obowiązujących przepisów wykonawczych tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W dniu 12.05.2026 r. wszczęto postępowanie administracyjne wobec Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów.

Zgodnie z § 21 ust. 1 w/w rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust.1 stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-3. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia. W myśl art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2026 poz. 605) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. W związku z powyższym należało na Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów nałożyć obowiązek doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym z w/w wodociągu do wartości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) nie później niż do dnia 21.06.2026 r. W ocenie Inspektora, termin określony na wstępie jest wystarczający do wykonania nałożonych obowiązków, uwzględnia jednocześnie potrzebę możliwie szybkiego zapewnienia wody o właściwej jakości zdrowotnej. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny stwierdza się, że naruszenie wymagań zdrowotnych nastąpiło z przyczyn zależnych od strony, co stanowi przesłankę do wydania

decyzji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2024 r., poz. 416 z późn.zm.) nakazującej usunięcie uchybień.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji na podstawie art.127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2025 r. , poz. 1691) służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. , poz. 1691) przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Strona chcąc skorzystać z tego prawa składa oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łobzie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Aneta Jakubowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie

/dokument został wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują :

1. Adresat.
2. Wójt Radowa Małego, 72-314 Radowo Małe (eDoręczenia)
3. a/a