



Pyrzyce, 29.09.2021 r.

Znak sprawy: NHK.9020.1.125.2021

**DECYZJA NR 159/HK-71/21**  
(dotyczy wodociągu w Derczewku)

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. ), §3 ust 3, § 21 ust.1, 3, 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 5 ust. 1, art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2028 z późn. zm.), po przeanalizowaniu wyników badania próbek wody z **wodociągu w Derczewku gm. Lipiany**, pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 02.08.2021 r. i 06.09.2021 r. (sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/1212-Q/21 z dnia 13.08.2021 r. i Spr/ŚR/K/1412-Q/21 z dnia 14.09.2021 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie), oraz pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.09.2021 r. (sprawozdanie z badań nr 1684/09/2021 z dnia 24.09.2021 wykonanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie) po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia orzeka, iż woda z **wodociągu w Derczewku, gm. Lipiany**, o podwyższonej zawartości manganu może być warunkowo dopuszczona do spożycia **do dnia 31.01.2022 r.**, przy czym ustala się, że wartość manganu nie może przekroczyć poziomu - 110 µg/l

oraz nakazuje administratorowi wodociągu „**Wodociągi Zachodniopomorskie**” Sp. z o.o., **ul. I-ej Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów** podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu w Derczewku, w zakresie zawartości manganu, do wymagań załącznika nr 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), do dnia **01.02.2022 r.**

### Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbki wody pobranej z wodociągu w Derczewku (hydrofornia po uzdatnieniu) w ramach kontroli urzędowej w dniu 02.08.2021 r. wykazały ponadnormatywną zawartość manganu – 60 µg/l ( sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/1212-Q/21 z dnia 13.08.2021 r. ). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach pismem z dnia 16.08.2021 r. znak NHK.9020.1.125.2021 zawiadomił wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w przedmiocie którego stronie zgodnie z wymaganiami przepisu art.10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zapewniono czynny udział w postępowaniu administracyjnym i przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

W przedmiocie stwierdzonych nieprawidłowości strona pismem z dnia 24.08.2021 r. znak: WZ/TOS/486/5635 poinformowała o przeprowadzonych i zakończonych działaniach naprawczych, dotyczących wody produkowanej przez wodociąg w Derczewku. Skuteczność działań naprawczych potwierdzono prawidłowym wynikiem badania próbki wody pobranej na sieci wodociągowej ( sprawozdanie z badań nr 1524/08/2021 z dnia 20.08.2021 wykonanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie). Nie pobrano próbki wody z punktu na hydroforni po uzdatnieniu .

W związku z powyższym w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach w dniu 25.08.2021 r. zawiadomił stronę o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów określających

wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące jakości wody (kontrola jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych).

W dniu 06.09.2021 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach pobrał próbkę wody z hydroforni po uzdatnieniu. Przeprowadzone badanie jakości wody wykazało ponadnormatywną zawartość manganu 84 µg/l (sprawozdanie z badań nr Spr/Śr/K/1412-Q/21 z dnia 14.09.2021 r.) . W związku tym w dniu 15.09.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach skierował pismo do przedsiębiorstwa wodociągowego informujące o niewłaściwym wyniku badania próbki wody pobranej w ramach urzędowej kontroli w dniu 06.09.2021 r. z hydroforni po uzdatnieniu wodociągu w Derczewku, wnioskując jednocześnie o przesłanie harmonogramu przeprowadzonych i zaplanowanych działań naprawczych w terminie do 23.09.2021 r. oraz zawiadomił stronę o przedłużeniu terminu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących jakości wody produkowanej przez wodociąg w Derczewku (ponadnormatywna zawartość manganu ) z przyczyn niezależnych od Państwowej Inspekcji Sanitarnej do dnia 01.10.2021 r.

W dniu 22.09.2021 r. pobrana została ponownie próbka wody z hydroforni po uzdatnieniu w ramach kontroli wewnętrznej, w której stwierdzono poziom manganu – 110 µg/l (sprawozdanie z badań nr 1684/09/2021 z dnia 24.09.2021 r.)

Pismem z dnia 24.09.2021 r. (data wpływu 27.09.2021 r.) znak: WZ/TOŚ/545/6440/21/PM „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. wniosła o warunkowe dopuszczenie do spożycia wody o podwyższonej zawartości manganu do dnia 31.01.2022 r. Informując jednocześnie, że przeprowadzone dotychczas działania naprawcze w postaci płukania urządzeń i sieci wodociągowej nie przyniosły oczekiwanego efektu. W związku z tym stwierdzono konieczność wymiany złoża filtracyjnego, w celu usprawnienia procesu wytrącania się manganu. W celu skutecznej redukcji manganu przez wymienione złożo filtracyjne potrzebny jest również czas na jego wypracowanie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przewiduje maksymalną wartość parametryczną dla manganu do 50 µg/l.

Spożywanie wody o dopuszczonej zawartości manganu oraz nie stanowi zagrożenia dla osób z niej korzystających. Zwiększona zawartość manganu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wyższe wartości stężenia manganu mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody, ze względu na wzrost barwy lub mętności. Ponadto woda, w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne normy, może sprzyjać wytrącaniu się osadów.

Zgodnie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego uznano, iż ze względu na rodzaj przekroczeń norm możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Derczewku o zwiększonej zawartości manganu do 31.01.2022 r.

W związku z tym należało nałożyć na administratora wodociągu – „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. ul. I-iej Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów obowiązek zapewnienia, w terminie od dnia 01.02.2022 r. wody odpowiadającej pod względem manganu warunkom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .

Biorąc pod uwagę rodzaj uchybień i co za tym idzie czas niezbędny do ich usunięcia oraz zagrożenie jakie powodują Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

uznał, że termin – do dnia 01.02.2022 r., deklarowany przez stronę, będzie odpowiedni do podjęcia działań zmierzających do wykonania przedmiotowego obowiązku.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 127 a § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna (nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wnioszek o ponowne rozpatrzenie sprawy- art. 16 § 1 Kpa) i prawomocna (nie można jej zaskarżyć do sądu- art. 16 § 3 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

#### Otrzymują:

1. „Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
2. Gmina Lipiany- e PUAP
3. A/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Pyrzycach  
*In*  
mgr Iga Słodkiewicz