

Pyrzyce, 13.01.2025 r.

Znak sprawy: NHK.9020.1.278.2024

DECYZJA NR 05/HK-01/25
(dotyczy jakości wody z wodociągu w Stróżewie)



Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), §3 ust 3, § 21 ust.1, 3, 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 5 ust. 1, art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.757), po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody z **wodociągu w Stróżewie** pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 09.12.2024 r. (sprawozdanie z badan nr Spr/ŚR/K/5250-Q/24 z dnia 10.12.2024 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinie) oraz pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.01.2025 r. (sprawozdanie z badań nr 1/01/2025 z dnia 03.01.2025 r. wykonanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

orzeka, iż woda z **wodociągu w Stróżewie**, o podwyższonej mętności, może być warunkowo dopuszczona do spożycia **do dnia 03.02.2025 r.**, przy czym ustala się, że poziom mętności nie może przekroczyć - 2 NTU,

oraz nakazuje administratorowi wodociągu „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o., ul. I-ej Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu w Stróżewie, w zakresie poziomu mętności, do wymagań załącznika nr 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), **od dnia 04.02.2025 r.**

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranej z wodociągu w Stróżewie w ramach kontroli urzędowej w dniu 09.12.2024 r. wykazały podwyższoną mętność – 1,8 NTU w punkcie poboru w hydroforni po uzdatnieniu (sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/5250-Q/24 z dnia 10.12.2024 r.).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach pismem z dnia 16.12.2024 r. znak: NHK.9020.1.278.2024 zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w przedmiocie którego stronie, zgodnie z wymaganiami przepisu art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zapewniono czynny udział w postępowaniu administracyjnym i przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Pismem z dnia 07.01.2025 r. znak WZ/TOŚ/1/21/2024/MB (data wpływu 10.01.2025 r.) „Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie poinformowała o prowadzonych działaniach naprawczych polegających na płukaniu urządzeń wodociągowych i sieci. W związku z tym, że prowadzone działania nie wykazały oczekiwanych rezultatów w dalszym ciągu prowadzone jest płukanie sieci i urządzeń wodociągowych. Ponadto poinformowano, że przewiduje się, iż podjęte działania spowodują jakości poprawę wody do 03.02.2025 r. Ponadto przesłano wynik badania próbki wody pobranej w punkcie poboru wody uzdatnionej, w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.01.2025 r. sprawozdanie z badań nr 1/01/2025 z dnia 03.01.2025 r.), w którym poziom mętności wyniósł 1,14 NTU, natomiast zawartość żelaza i manganu nie przekraczały wartości parametrycznych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przewiduje zalecaną wartość parametryczną dla mętności do 1 NTU (akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

Mętność wody może być spowodowana obecnością w niej gliny, ilów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych, mikroorganizmów – cząstek mineralnych i organicznych, zawieszonych i koloidalnych. Mętność wody wpływa przede wszystkim na jej wygląd i smak. Mętność sama w sobie (np. wynikająca z zawartości substancji mineralnych w wodach podziemnych) nie zawsze stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest ona niebezpieczna dla zdrowia w przypadku, kiedy wynika z obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Zgodnie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego uznano, iż ze względu na rodzaj przekroczeń norm, możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Stróżewie o podwyższonej mętności do dnia 03.02.2025 r.

W związku z tym należało nałożyć na administratora wodociągu „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o., ul. I-ej Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów obowiązek zapewnienia, w terminie od dnia 04.02.2025 r. wody odpowiadającej pod względem poziomu mętności warunkom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę rodzaj uchybienia i co za tym idzie czas niezbędny do jego usunięcia oraz zagrożenie jakie powoduje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach uznał, że termin deklarowany przez stronę będzie odpowiedni do podjęcia działań zmierzających do wykonania przedmiotowego obowiązku.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 127 a § 1 i 2 Kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna (nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wnioszek o ponowne rozpatrzenie sprawy- art. 16 § 1 Kpa) i prawomocna (nie można jej zaskarżyć do sądu- art. 16 § 3 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Otrzymują:

1. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.
ul. I-ej Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
2. A/a

Do wiadomości:

1. Gmina Pyrzyce

Iga

Sindrewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Iga Sindrewicz
Data: 2025.01.13
08:20:44 +01'00'

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Igę Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”